

# RST-Pikapalopostikaapit maalatulla tai RST-kelalla



## Kuvaus

---

Pikapalopostikaapit valmistetaan 1,25 mm:n ja kelat 1 mm:n teräslevystä. Kaapeissa on aina hitsattu, rakennetta jäykistävä takaseinä ja ovi on vahvistettu. Ovet aukeavat 180 astetta.

Ankariin olosuhteisiin tarkoitettu korroosionkestävä RST-pikapalopostikaappi. Kaapin ja lukon materiaali on ruostumatonta terästä. Kelan materiaaliksi voi valita, joko epoksijauhemaalattua terästä tai ruostumatonta terästä.

## Standardi

---

Valmistetaan EN 671-1 standardin mukaan.

## Pinnoitus

---

Ruostumatonta terästä. Kela joko epoksijauhemaalattu tai RST.

## Letkut

---

1. Kudospintainen polyesteri/EPDM kevytletku. Testattu ja hyväksytty EN 694:2001 standardin mukaan.  
Max käyttöpaine: 1,2 MPa  
Murtopaine: 9 MPa
2. Nitriili/PVC-letku jossa on polyesterikudosisvahvike. Täyttää EN 694:2001 Type A Class 2 standardin.  
Max käyttöpaine: 1,2 MPa  
Murtopaine: 4 MPa

Letkuyhdistelmä on varustettu sumu-/suorasuihkuputkella.

## Kela

---

Kelat ovat aina maalattu punaiseksi. Kelojen keskiöt ovat erikoismessinkivalua ja ne on koeponnistettu. Kelassa on jousella vahvistettu syöttöletku ja 1” sulkuventtiili verkostoon liittämistä varten.

## Lukko

---

Lukon materiaali on korroosion kestävää ruostumatonta terästä. (kuva oikealla)



## Kaappien mallivaihtoehdot

---

Pintamalli

<b>LVI-koodi</b>	<b>Malli</b>	<b>Koko</b>	<b>Max letkuk. mm/m</b>
2955050	PV-10R	690x690x290	19/45, 25/30
2955060	PV-9R	550x550x245	19/20
2955070	PV-182R	790x790x180	19/30, 25/30
2955080	PV-102R	990x690x290	19/45, 25/30
2955090	PV-202R	690x990x290	19/45, 25/30
Letku ja suihkuputki eivät sisälly hintaan. Saatavana tarvittaessa upotuskehys.			

Pintamalli RST-kelalla

<b>LVI-koodi</b>	<b>Malli</b>	<b>Koko</b>	<b>Max letkuk. mm/m</b>
2955000	PV-10RR	690x690x290	19/45, 25/30
2955010	PV-9RR	550x550x245	19/20
2955020	PV-182RR	790x790x180	19/30, 25/30
2955030	PV-102RR	990x690x290	19/45, 25/30
2955040	PV-202RR	690x990x290	19/45, 25/30
Letku ja suihkuputki eivät sisälly hintaan. Saatavana tarvittaessa upotuskehys.			