

Virtaamat eri paineilla pikapaloposteissa, joissa on 30 m muotonsa säilyttävä letku.

Letkun sisähalkaisija	Suihkuputken nimellisaukko	Vähimmäisvirtaama Q l/min			K -kerroin
		P = 0,2 MPa	P = 0,4 MPa	P = 0,6 MPa	
ø19 mm	7 mm	31	44	53	22
ø25 mm	10 mm	59	84	102	42
Vesivirran muilla paineilla voi laskea kaavasta: $Q = Kv10P$, jossa $Q = \text{l/min}$ ja $P = \text{MPa}$					

- Suorasuihkun kantama 0,2 MPa tulopaineella on 10 m.