

PV-10 19mm/30m, vit * - Brandpostskåp




PV-10 19mm/30m, vit * - Brandpostskåp






Brandpostskåp godkänt enligt EN 671-1:2012, med en brandpostslangvinda inuti. Utformad för inomhusinstallation, antingen som en ytmonterad enhet eller delvis infälld till önskat djup med hjälp av en separat infälld monteringsram. Våra brandposter tillverkas i Finland i enlighet med standarden EN 671-1:2012. Pivaset's brandpostskåp och slangvindor upp till 30 meter i grundutförande är CE-märkta. Skåpen och slangvindorna är tillverkade av epoxipulverlackerad stålplåt, 1,25 mm tjock för brandpostskåpen och 1 mm tjock för slangvindorna. Upprullarna är genomgående rödmålade. Skåpen finns i tre standardfärger: vitt, grått och rött, men andra färger kan fås på specialbeställning. Alla skåp har en svetsad strukturell bakvägg och förstärkta dörrar med justerbara stålgångjärn. Dörren är försedd med ett speciallås med brytbart låsskydd. Dörrarna öppnas 180 grader för att möjliggöra fri funktion av en slangvinda som är installerad på dörren. Haspelfästena är specialgjutna och testade i mässing. Brandpostslangarna uppfyller standarden EN 694 och har lättviktsförstärkning av polyesterväv. De lätta slangarna har ett tryck på 1,2 MPa och ett sprängtryck på 9 MPa (+20°C). Alternativt kan brandpostskåpen utrustas med en nitril/PVC-slang som arbetar med 1,2 MPa med ett sprängtryck på 4 MPa (+20°C). (Se produktstatistiken för att bekräfta den monterade slangens). Slangen är visserligen lätt, men rekommenderas inte för kontinuerlig användning vid rengöring av hårt slitna golvytor. En slang-/munstyckshållare förhindrar att slangens fastnar mellan dörrarna. Alla skåpmodeller levereras med en fjäderförstärkt matarslang och inkluderar ett direkt/dimmunstycke och 1 avstängningsventil för brandpostskåp.

Features

Finska "Ivi-number"	2953394
EN 671-1 / 2012 godkänd	JA
Typ av slang	Lätt slang
Färg	Vit (RAL 9016))
Slangens längd	30
Slangens innerdiameter	19 mm (3/4")
Höjd (mm)	690
Bredd (mm)	690
Djup (mm)	290



Pintakäsittely Finishing		Väri Color		Muoto, Materiaali Shape, Material	
Yleistoleranssi General Tolerance		WPS		Aihio mitat, Koko Shape, Size	
Suunnittelija Created by	Ari Lipsanen	7.2.2022	 Mittakaava / Scale 1 : 10	Nimike / Description PV-10	Massa Mass
Tarkastaja Checked by				Fire hydrant cabinet Lisänimike / Description2 Projekti / Project	Luottamuksellinen Confidential Property of PIVASET OY, Leppävirta, Finland. Not to be handed over to, copied or used by third party. Two- or three dimensional reproduction of contents to be authorized by PIVASET OY.
 				Projekti / Project	Piirustusnumero / Drawing number
				Projekti / Project ID	Toimittajanumero / Supplier number
PV-10_Kokoonpano_P01-101260.dwg					Page 4 / 4
					Size A3