

Dörren till brandpostens pelare är utrustad med ett speciallås med ett brytbart låsskydd. Skåpet (SV) med manuell ventil innehåller 2 slangledare, U-rör (Cu 28) och 1 avstängningsventil. Det tomma skåpet (IV) innehåller endast 1 slangledare. Alla pelarbrandposter kan kopplas ihop med en slangvinda. Skåp med avstängningsventil kan kopplas ihop med brandpostupprullare PV-23 eller PV-60. Munstycksskåp som levereras utan utrustning kan kopplas ihop med t.ex. brandpostupprullare med automatventil PV-23A. Modell PV-57 har plats för en brandsläckare.

Features

| | |
|---------------------|---------|
| Finska "Ivi-number" | 2956097 |
|---------------------|---------|